

Директору МБУ КЦСОН «Выборг»

С. Р. Остроговой.

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности
Выборгского района

Ул. Рубежная, д.28 а , г. Выборг,
Ленинградская область, 188800.

Бульвар Кутузова, д. 47, г. Выборг,
188800, Ленинградская область,
Тел./факс: (81378) 2-51-21
(81378) 2-41-74
e-mail: gpnviborg2004@mail.ru

18.02.2016 № 432-2-11-33
На _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«18» февраля 2016 г.

г. Выборг, бул. Кутузова, д.47, каб.10
(город, село, район)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО Кузьмина Елена Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 2-11-75-27 от «18» февраля 2016 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы

на юридическое лицо (гражданина (ку)) Куварзина Михаила Алексеевича

полное наименование юридического лица имя, фамилия, отчество виновного лица

находящееся (зарегистрированного (ную)) по адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Травяная, дом 13, кв. 125.

Установил, что «04» февраля 2016 г. в период времени с 10 час. 00 мин. по 11 час. 50 мин. в помещениях МБУ КЦСОН «Выборг» по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Рубежная, д.28а нарушены Федеральный закон №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст.6; СНиП 21-01-97* п.6.28*; Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п.42, п.9, а именно:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения
1.	Электропровода в помещении центра, на первом этаже центра, эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции. Основание: ППП РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), п.42.
2.	Руководитель организации с ночным пребыванием людей не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. Основание: ППП РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), п.9.
3.	В группе дневного пребывания на первом этаже центра при входе в спальню допускается перепад высот.

Что совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 части 4

указываются статьи и законодательные акты, предусматривающие ответственность

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

Указываются

номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление

Вам необходимо:

1. Устранить причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения.


2.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6, ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Ст. инспектор ОНД Выборгского района
(категория государственного инспектора по пожарному надзору)

Кузьмина Е.А.
(фамилия, инициалы)



Представление получил

дата, должность, подпись

ФИО

представление направлено

направлено почтой с уведомлением
(дата, № почтового отделения, № заказного письма)

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места возникновения нарушения
1.	Заблуждение в помещении почты на первом этаже центра, обнаруживаются выключатели нарушенным образом. Основание: ППР РФ (утверждено постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.42
2.	Руководитель организации с ночным пребыванием людей не обеспечил средствами пожаротушения объекты хранения и хранения человека от токсичных продуктов горения. Основание: ППР РФ (утверждено постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.5
3.	В группе личного пребывания на первом этаже центра при входе в спальню допускается передача высот.